

कार्यालय ग्राम पंचायत मैड ,विराटनगर (राज.) 303003

क्रमांक : 399/9

दिनांक :- 20 /01 /2024


अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

आज दिनांक 20 /01 /2024 को नीतू मेमोरियल कॉलेज मैड, जयपुर के प्रार्थना पत्र दिनांक :- 19/01 /2024 के अनुसार निरीक्षण किया गया जिसमे निम्न सुरक्षा सही पाई गई ।

कॉलेज में अंडरहेड टैंक पर्याप्त क्षमता का बना हुआ है । जिसमे ट्यूबवेल से पानी भरकर रखा जाता है तथा उस टैंक से पर्याप्त मात्रा में सम्पूर्ण संस्थान में पानी की पूर्ति की जाती है। कॉलेज के अंदर अग्निशमन सुरक्षा उपकरण एस.बी.सी., मल्टीपर्पज हॉल, लैब ,क्लास रूम व गैलेरी में उपयुक्त स्थान पर लगाये गए हैं । निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण चैक करने पर सही पाए गए तथा अंडरटैंक से आपातकालीन परस्थिति में पानी की सप्लाई व्यवस्था उचित पाई गई ।

अतः उपरोक्त अग्नि शमन सुरक्षा उपकरण व्यवस्था सही पाए जाने पर निम्न निर्देशों पर पाबंद करते हुए यह अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

- 1 .कॉलेज के समस्त स्टाफ को वर्ष में कम से कम दो बार अग्नि शमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाना आवश्यक होगा जिसका रिकॉर्ड संधारण किया जायेगा।
- 2 . अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिल्लिंग करवाना होगा ।
- 3 . निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
4. यह प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक से एक वर्ष तक वैध होगा ।
- 5 . एक माह में किसी भी समय पर निरीक्षण के दौरान अग्निशमन सुरक्षा उपकरण व्यवस्था जो स्थापित की गई है वह हटा देने पर अनापति प्रमाण पत्र को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षर करता के पास सुरक्षित रहेगा।



सरपंच

ग्राम पंचायत मैड

पं.स. विराटनगर (कोटपल्ली-बहरोड़)